

LISTE DES NON CONFORMITÉS (selon référentiel AFGAZ en vigueur)

TYPE DGI (1)

1 - TUYAUTERIE

⇒ Mauvaise étanchéité : fuites de gaz

2 - ROBINETS

⇒ Robinet de coupure gaz n'est pas adapté à la pression de service

3 - ALIMENTATION GAZ DES APPAREILS

⇒ Le calibre du tube souple n'est pas adapté aux embouts de raccordement

⇒ Le tube souple n'est pas monté sur embouts annelés

4 - CHAUFFE EAU NON RACCORDÉ (CENR)

⇒ L'appareil n'est pas triple sécurité

⇒ L'appareil est situé dans un local non autorisé

⇒ L'appareil alimente un bac de plus de 50 litres ou plus de 3 postes d'utilisation ou 3 postes répartis dans 2 pièces distinctes

⇒ Absence d'amenée d'air

⇒ Absence de sortie d'air

5 - ÉVACUATION DE PRODUITS DE COMBUSTION

⇒ **Appareil à conduit de fumées**

✓ Absence de conduit de raccordement

✓ Absence de conduit de fumées

✓ Tuyau de raccordement détérioré

⇒ **Appareils étanches**

✓ La ventouse ne débouche pas sur l'extérieur ou dans un collecteur spécifique

6 - VMC GAZ

⇒ L'appareil raccordé n'est pas un appareil VMC

⇒ Absence de DSC

7 - FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

⇒ Pas de tirage (refoulement)

⇒ Tirage incertain (1 ou 2 Pa) + CO fumées supérieur à 600 ppm

⇒ CO ambiant inférieur à 10 ppm ⁽²⁾

(1) **Danger Grave Immédiat** : chaudière mise à l'arrêt, réparation à effectuer dans les meilleurs délais

(2) C'est une anomalie A2 dans le cas d'une alvéole technique