

LISTE DES NON CONFORMITÉS (selon référentiel AFGAZ en vigueur)

TYPE A1 ⁽¹⁾

1 - TUYAUTERIE

⇒ L'espace annulaire n'est pas obstrué à la pénétration dans l'habitation

2 - ROBINETS

⇒ Pas de robinet de commande accessible et manœuvrable pour l'appareil

3 - ALIMENTATION GAZ DES APPAREILS

⇒ Longueur supérieure à 2 m d'un tuyau souple d'alimentation gaz

⇒ Date limite du tuyau souple d'alimentation gaz dépassé

4 - INSTALLATION DES APPAREILS

⇒ Volume et ouvrant non réglementaire

⇒ Absence de sortie d'air (dans le cas où elle serait nécessaire)

5 - TIGE APRES COMPTEUR

⇒ L'appareil ne possède pas de robinet de commande et il n'a pas d'organe de coupure sur tige

⇒ L'appareil de cuisson n'est pas alimenté par tuyauterie fixe ou tuyau flexible à embouts mécaniques vissés

6 - FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

⇒ Tirage incertain (1 ou 2 Pa)

+ CO fumées inférieur à 300 ppm ou CO Ambient inférieur à 10 ppm

(1) Anomalie nécessitant une réparation dans un délai à la convenance du propriétaire