

LISTE DES NON CONFORMITÉS (selon référentiel AFGAZ en vigueur)

TYPE A2 ⁽¹⁾

1 - ROBINETS

- ⇒ Absence de bouchon vissé sur tuyauterie non raccordé à un appareil

2 - ALIMENTATION GAZ DES APPAREILS

- ⇒ Nature de gaz inadaptée à l'appareil
- ⇒ Tuyau flexible d'alimentation gaz en matériau non autorisé
- ⇒ État défectueux du tuyau flexible d'alimentation gaz
- ⇒ Passage du tuyau flexible dans des zones dangereuses
- ⇒ Un tube souple alimente un appareil encastré

3 - INSTALLATION DES APPAREILS

- ⇒ Absence d'amenée d'air
- ⇒ La sortie d'air est directe mais l'amenée d'air est indirecte

4 - CHAUFFE EAU NON RACCORDE (CENR)

- ⇒ La sortie d'air est directe mais l'amenée d'air est indirecte (attention DGI sur installation neuve)
- ⇒ Présence d'une VMC
- ⇒ L'appareil alimente une douche

5 - EVACUATION DES PRODUITS DE COMBUSTION

- ⇒ **Appareil à conduit de fumées**
 - ✓ Le tuyau de raccordement présente un moyen de réglage mobile (DGI sur installation neuve)
 - ✓ Le tuyau de raccordement présente un étranglement
 - ✓ Mauvais tracé du tuyau de raccordement (nb coudes, contre-pente, longueur...)
 - ✓ Matériau inadapté du tuyau de raccordement
 - ✓ Hotte motorisée dans la même pièce (ou tout autre dispositif mécanique supplémentaire de ventilation raccordé à l'extérieur) ⁽²⁾

6 - SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- ⇒ Appareil situé dans les volumes enveloppes 0,1 ou 2 d'un local avec baignoire ou douche

7 - VMC GAZ

- ⇒ En présence d'une DSC, l'appareil est raccordé électriquement à une prise standard

8 - FONCTIONNEMENT DES APPAREILS

- ⇒ Débit ou pression gaz supérieur de 20 % aux valeurs théoriques (attention DGI sur installation neuve)
- ⇒ Tirage incertain (1 ou 2 Pa) + CO fumées entre 300 et 600 ppm

(1) Anomalie nécessitant une réparation dans les meilleurs délais

(2) Si les mesures de CO ambiant ou de tirage, appareil en fonctionnement plein de puissance, sont hors norme, l'anomalie devient un DGI